

SENDIT A/S

PSYKROMETERTABELL

Våt temperatur som funksjon av relativ luftfuktighet og tørr temperatur

	Tørr Temperatur									
Fuktighet	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
0,95	-3,27	-2,28	-1,29	-0,30	0,69	1,68	2,67	3,66	4,65	5,63
0,90	-3,54	-2,56	-1,58	-0,60	0,38	1,36	2,34	3,31	4,29	5,27
0,85	-3,81	-2,84	-1,87	-0,90	0,07	1,04	2,01	2,97	3,94	4,90
0,80	-4,08	-3,12	-2,16	-1,20	-0,24	0,72	1,68	2,63	3,58	4,53
0,75	-4,35	-3,40	-2,45	-1,50	-0,55	0,40	1,34	2,29	3,23	4,17
0,70	-4,62	-3,68	-2,73	-1,79	-0,86	0,08	1,01	1,94	2,87	3,80
0,65	-4,89	-3,96	-3,02	-2,09	-1,17	-0,24	0,68	1,60	2,52	3,43
0,60	-5,16	-4,23	-3,31	-2,39	-1,47	-0,56	0,35	1,26	2,16	3,07
0,55	-5,43	-4,51	-3,60	-2,69	-1,78	-0,88	0,02	0,92	1,81	2,70
0,50	-5,70	-4,79	-3,89	-2,99	-2,09	-1,20	-0,31	0,57	1,46	2,33
0,45	-5,97	-5,07	-4,18	-3,29	-2,40	-1,52	-0,64	0,23	1,10	1,97
0,40	-6,24	-5,35	-4,47	-3,59	-2,71	-1,84	-0,97	-0,11	0,75	1,60
0,35	-6,51	-5,63	-4,76	-3,89	-3,02	-2,16	-1,30	-0,45	0,39	1,23
0,30	-6,78	-5,91	-5,05	-4,19	-3,33	-2,48	-1,64	-0,80	0,04	0,87
0,25	-7,05	-6,19	-5,34	-4,49	-3,64	-2,80	-1,97	-1,14	-0,32	0,50
0,20	-7,32	-6,47	-5,62	-4,78	-3,95	-3,12	-2,30	-1,48	-0,67	0,13
0,15	-7,59	-6,75	-5,91	-5,08	-4,26	-3,44	-2,63	-1,82	-1,03	-0,23
0,10	-7,86	-7,03	-6,20	-5,38	-4,57	-3,76	-2,96	-2,17	-1,38	-0,60
0,05	-8,13	-7,31	-6,49	-5,68	-4,88	-4,08	-3,29	-2,51	-1,73	-0,97